

**ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ПРОТОКОЛ)
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ АКТУАЛИЗАЦИИ «СХЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД АРЗАМАС
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2015-2030 ГОДОВ**

г. Арзамас

22 мая 2019 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением о публичных слушаниях в городском округе город Арзамас Нижегородской области, принятым решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.08.2018 года № 92, участниками публичных слушаний в количестве человек

Р Е Ш Е Н О :

I. Принять к сведению заключения экспертов:

Пивоварова В.Ю. - главного инженера МУ ТЭПП:

Проанализировав проект актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамаса Нижегородской области на период 2015-2030 годов», можно сделать следующее заключение:

Проект выполнен на основании анализа фактического состояния схемы теплоснабжения города и содержит предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского округа город Арзамас.

Проект содержит предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии, предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и ЦТП, инвестиции в строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения, ценовые последствия для потребителей в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Актуализация «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамаса Нижегородской области на период 2015-2030 годов» улучшит и обеспечит

бесперебойное и качественное теплоснабжение населения городского округа город Арзамас.

По проекту актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамаса Нижегородской области на период 2015-2030 годов» замечания и предложения у МУ ТЭПП отсутствуют.

Рекомендую оргкомитету по проведению публичных слушаний направить актуализированный проект «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов» мэру г. Арзамаса для рассмотрения и утверждения.

Галеевой А.С. – заместителя руководителя комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамаса

Представленный на рассмотрение актуализированный проект «Схеме теплоснабжения городского округа город Арзамаса Нижегородской области на период 2015-2030 годов» содержит материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения г. Арзамаса, ее развития на перспективу (15 лет).

Проект выполнен на основании анализа фактического состояния схемы теплоснабжения города: существующих котельных, сетей теплоснабжения, их технических характеристик и параметров, действующих нормативов и тарифов, генерального плана города с перспективой строительства и реконструкции жилых, промышленных и социальных объектов, содержит расчеты и предложения по дальнейшему использованию и развитию существующей системы теплоснабжения, исходя из требований действующего законодательства.

Актуализация «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамаса Нижегородской области на период 2015-2030 годов» улучшит качество жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.

По проекту актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамаса Нижегородской области на период 2015-2030 годов» замечания и предложения у комитета по архитектуре и градостроительству администрации г. Арзамаса отсутствуют.

Рекомендую оргкомитету по проведению публичных слушаний направить актуализированный проект «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов» мэру г. Арзамаса для рассмотрения и утверждения.

II. Принять к сведению письменные предложения:

АО «КОММАШ»

С учетом того, что Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 года, предусмотрено описание текущего и перспективного статуса источников теплоснабжения, путем указания на существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, а также предложений по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в проекте актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов» должен быть отражен статус источника тепловой энергии – котельной АО «КОММАШ».

В актуализированном проекте «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов» не отражено, что вывод котельной АО «КОММАШ» из эксплуатации должен был быть осуществлен с 01 мая 2017 года, но по требованию администрации г.о.г. Арзамас трижды приостановлен на отопительные периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг.

С учетом вышеуказанных пояснений АО «КОММАШ» предлагает внести следующие изменения в проект актуализации «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов».

№	Существующая редакция	Рекомендуемая редакция
1	таблица 1.4. (стр. 15), таблица 1.5. (стр. 17), таблица 1.6. (стр. 20),	В конце каждой таблицы сделать сноску «*вывод котельной АО

таблица 1.7. (стр. 23), таблица 1.8. (стр. 25), таблица 1.9. (стр. 28), таблица 1.10. (стр. 32), таблица 1.11. (стр. 35), таблица 2.1. (стр. 65), таблица 3.1. (стр. 71), таблица 3.2. (стр. 73), таблица 4.5. (стр. 85), таблица 9.1. (стр. 120).	«КОММАШ» из эксплуатации с 01 мая 2017 г. приостановлен по требованию органа местного самоуправления на отопительные периоды 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 гг.»
--	---

ПАО АМЗ

1. Принять решение об утрате статуса единой теплоснабжающей организации Муниципальным унитарным Теплоэнергетическим производственным предприятием (МУ ТЭПП). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808, организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации за систематическое (3 и более раза в течении 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров, указанных в пункте 12 настоящих правил. Факт ненадлежащего исполнения обязательств МУ ТЭПП по оплате тепловой энергии подтвержден вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Нижегородской области (приложение №1).

2. Принять заявку ПАО «АМЗ» на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации в границах зоны действия своей котельной, определенными на рисунке 1-46 действующей схемы теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации г. Арзамаса №93 от 05.02.2016г. (Приложение №2).

3. Альтернативой строительства КК «Молодежный» рассмотреть вариант расширения зоны действия котельной ПАО «АМЗ» за счет строительства теплотрасс и подключения к ней потребителей котельных №1,2,3,5,14.

4. Дополнить перечень мероприятий по реконструкции источников тепловой энергии на территории г. Арзамаса (таблица 4.2.) пунктом по реконструкции системы водоподготовки, группы сетевых насосов и автоматизации котельной ПАО «АМЗ», с реализацией проекта в 2021-2022гг.

5. В перечень участков сетей, предлагаемых к строительству для обеспечения перераспределения тепловой нагрузки (табл. 5.2. и 5.3.) внести предложение по строительству тепловых сетей:

- 5.1. Ду=400мм, протяженностью 1700 м, к котельной №14;
- 5.2. Ду=200мм, протяженностью 90 м, к котельной №3;
- 5.3. Ду=200мм, протяженностью 400 м, к котельной №2;
- 5.4. Ду=200мм, протяженностью 200 м, к котельной №1;
- 5.5. Ду=250мм, протяженностью 620 м, к котельной №5;
- 5.6. Ду=300мм, протяженностью 660 м, от д.3 по ул. 9 Мая до пересечения ул. Севастопольская и 50 лет ВЛКСМ;

6. В сводный перечень тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (табл. 5.5.) внести предложение по реконструкции тепловой сети от котельной ПАО «АМЗ» с заменой на предизолированную в антивандальном исполнении, с реализацией проекта в 2021-2022гг. (Приложение №3).

7. В соответствии с вышеизложенными предложениями внести изменения в пункты 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

АО «Теплоэнерго»

При актуализации схемы теплоснабжения г. Арзамас на 2020 год прошу Вас учесть объем полезного отпуска тепловой энергии потребителям от котельных АО «Теплоэнерго» на основании фактических данных МУ ТЭПТ за 2017 и 2018 годы в соответствии с таблицей:

Расчет объемов полезного отпуска тепловой энергии потребителям от котельных АО «Теплоэнерго» на основании фактических данных МУ ТЭПТ за 2017 и 2018 годы


Котельная	Ед. изм.	2017	2018	2019	2020
Котельная №9	Гкал	751,49	947,20	862,85	862,85
Котельная №17	Гкал	273,84	278,24	276,04	276,04
Котельная №18	Гкал	897,63	1 148,45	1 023,04	1 023,04
Котельная №20	Гкал	6751,09	6850,46	6800,78	6800,78
Котельная №22	Гкал	12 039,39	13 726,08	12 882,74	12 882,74
ИТОГО	Гкал	20 713,44	22 977,43	21 845,44	21845,44

III. Направить итоговый документ публичных слушаний в администрацию города Арзамаса Нижегородской области.

IV. Рекомендовать мэру города Арзамаса округа город Арзамас Нижегородской области принять проект постановления администрации «Об утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области на период 2015-2030 годов», опубликованный в газете «Арзамасские новости» от 18 апреля 2019 г. № 19, с учетом внесенных предложений АО «КОММАШ».

Председатель
публичных слушаний

Секретарь
публичных слушаний

 М.Н. Гусев

 Е.А. Панышонкова